广安新桥化工园区消防站缺配器材装备采购项目(二次)

评审情况表

项目编号：N5116042024000016

2024-07-25

序号	供应商名称	是否通过资格性审查	是否通过符合性审查	未通过原因	是否根据政府扶持政策在评审时进行价格扣除	技术参数要求（36.00分）	配送及售后服务方案（30.00分）	类似业绩（4.00分）	报价（30.00分）	综合评审得分汇总（100分）	评审结果
1	成都中超宇消防设备有限公司	是	否	评审条款"招标文件其他实质性要求"不通过，专家组长评审意见：未对“产品技术参数响应表中消防灭火机器人★2.22 整机防爆标志：不低于 Ex dibIIB+H_2 T6 Gb 等级进行应答。	否	/	/	/	/	/	
2	四川亿朋欣科技有限公司	是	是	/	是	25.0000	26.7000	0.0000	21.27	72.97	
3	成都华斯尔消防设备有限公司	是	是	/	否	26.4200	25.2000	0.0000	30.00	81.62	

4	四川傅翼消防设备有限公司	是	是	/	是	35.1000	28.5000	4.0000	23.09	90.69	第一中标候选人：四川傅翼消防设备有限公司；报价金额：合同包一：2,285,620元。 第二中标候选人：迪威弗智能装备集团有限公司；报价金额：合同包一：1,960,000元。 第三中标候选人：重庆恒企消防安全设备有限公司；报价金额：合同包一：1,990,000元。
5	迪威弗智能装备集团有限公司	是	是	/	是	32.6600	26.4000	4.0000	26.93	89.99	
6	重庆恒企消防安全设备有限公司	是	是	/	是	30.3000	25.5000	0.0000	26.52	82.32	
7	四川鑫晨华耀智能科技有限公司	是	否	评审条款"不正当竞争预防措施（实质性要求）"不通过，专家组长评审意见：未响应报价明细表。;评审条款"招标文件其他实质性要求"不通过，专家组长评审意见：未提供招标文件实质性要求的相关资料。	否	/	/	/	/	/	

四川省政府采购一体化平台2024-07-25 01:37:44

8	重庆林杰消防设备有限公司	是	否	评审条款"招标文件其他实质性要求"不通过，专家组长评审意见：“正压式消防空气呼吸器★1.符合 XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准，提供消防产品认证证书复印件，提供防爆证书复印件”。提供的防爆证书复印件未在有效期内。	否	/	/	/	/	/	
9	四川久乙之科技有限公司	是	否	评审条款"不正当竞争预防措施（实质性要求）"不通过，专家组长评审意见：未响应报价明细表。;评审条款"招标文件其他实质性要求"不通过，专家组长评审意见：未按招标文件的实质性要求提供相关资料。	否	/	/	/	/	/	

四川省政府采购一体化平台2024-07-25 01:37:44